



Изменения к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

Пояснительная записка

В период с 2014 по 2023 год в учреждении были выполнены следующие мероприятия:

1. Установлена кнопка вызова персонала со стороны пандуса.
2. Ступеньки при входе и на запасных выходах выкрашены в желтый цвет. (первая и последняя)
3. На стеклянных дверях при входе в здание нанесены знаки безопасности в виде кругов желтого цвета.
4. Установлена вывеска со шрифтом Брайля.
5. На первом этаже в холле учреждения установлен план эвакуации со шрифтом Брайля.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Г.Е. Щенникова
В.Н. Умнов
Н.Д. Алексеева
Л.Г. Руденок

Г.Е. Щенникова

В.Н. Умнов

Н.Д. Алексеева

Л.Г. Руденок



Директор МБОУ СОШ № 2
сельского поселения «Село Хурба»
Г.Е. Щенникова
2023 г.

Приложение к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего, капитального*: июнь-август 2023 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 350 учащихся

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) добраться до учреждения из г. Комсомольска-на-Амуре и удаленных участков поселка можно рейсовым автобусом № 104, 104-А, ближайшая остановка - 436 м, 7-10 мин ходьбы пешком, конечная станция данного маршрута «Поселок Молодежный»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированного пассажирского транспорта нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99 следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

** указывается:

«ДП-В» - доступно полностью всем;

«ДП-И (К, О, С, Г, У)» - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

«ДЧ-В» - доступно частично всем;

«ДЧ-И (К, О, С, Г, У)» - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

«ДУ» - доступно условно;

«ВНД» - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно по следующим причинам:

1. частично не соответствия нормативным требованиям территория, прилегающая - к зданию, входы (выходы) в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи, пути движения к объекту для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и зрения, не соответствуют нормативным требованиям.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2023 - 2028 гг. в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда», (указывается наименование документа: программы, плана)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Председатель

Г.Е. Щенникова

Члены комиссии

Заведующий хозяйством

Н.Д. Алексева

Преподаватель ОБЖ

В.Н. Умнов

Социальный педагог

Л.Г. Руденок

в том числе:

Представитель общественных
организаций инвалидов Председатель
отделения Хабаровской краевой организации
«Всероссийское общество инвалидов»
г. Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского района



Е.В. Каменских

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: в настоящее время объект частично доступен для инвалидов.

2. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Председатель

Г.Е. Щенникова

Члены комиссии

Заведующий хозяйством

Н.Д. Алексеева

Преподаватель ОБЖ

В.Н. Умнов

Социальный педагог

Л.Г. Руденок

в том числе:

Представитель общественных организаций инвалидов Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района



Е.В. Каменских

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 2
сельского поселения «Село Хурба»
Т.Е. Щенникова
2023 г.



Приложение к АНКЕТЕ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего, капитального*: июнь-август 2023 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 350 учащихся

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) добраться до учреждения из г. Комсомольска-на-Амуре и удаленных участков поселка можно рейсовым автобусом № 104, 104-А, ближайшая остановка - 436 м, 7-10 мин ходьбы пешком, конечная станция данного маршрута «Поселок Молодежный»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированного пассажирского транспорта нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99 следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Председатель

Г.Е. Щенникова

Члены комиссии

Заведующий хозяйством

Н.Д. Алексеева

Преподаватель ОБЖ

В.Н. Умнов

Социальный педагог

Л.Г. Руденок

в том числе:

Представитель общественных
организаций инвалидов Председатель
отделения Хабаровской краевой организации
«Всероссийское общество инвалидов»
г. Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского района





Е.В. Каменских

Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН

Наименование объекта: МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Хурба»



Адрес: Хабаровский край, комсомольский район, с.Хурба, ул. Добровольского, д.1

№ п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения	Возможные решения
	Раздел 2. Входы в здание.				
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола.	Да Да	 	Знаки доступности имеются 	----
	Тамбур входной				
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно - грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	Да			Грязезащитное покрытие на уровне нулевой отметки пола.

Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН

Наименование объекта: МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Хурба»

Адрес: Хабаровский край, комсомольский район, с.Хурба, ул. Добровольского, д.1

№ п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения	Возможные решения
	Раздел 2. Входы в здание.				
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола.	Да Да		Знаки доступности имеются 	----
	Тамбур входной				
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно - грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	Да			Грязезащитное покрытие на уровне нулевой отметки пола.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Председатель

Г.Е. Щенникова

Члены комиссии

Заведующий хозяйством

Н.Д. Алексева

Преподаватель ОБЖ

В.Н. Умнов

Социальный педагог

Л.Г. Руденок

в том числе:

Представитель общественных организаций инвалидов
Председатель отделения Хабаровской краевой организации
«Всероссийское общество инвалидов»
г. Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского района



Е.В. Каменских

