

РФ
Администрация
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2
сельского поселения «Село Хурба»
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
ул. Добровольского, 1 с. Хурба
Комсомольский район. Хабаровский край
681060, тел/факс: 8 (4217) 56-86-26
E-mail: hurba2_kr@list.ru
ОГРН 1022700759290 ОКПО 51318270
ИНН/КПП 2712010901/271201001

Главному
государственному
инспектору
Комсомольского района по
пожарному надзору

Ю.С. Голубых

от 10.07.2017 г. № 01-16/311
на № _____ от _____

О выполнении предписания
и переносе сроков исполнения
отдельных пунктов предписания

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края по выполнению предписания от 07.06.2016 г. № 37/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняет следующее:

№ предписания	Вид нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного акта	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Не организуется проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний	П.24 правил противопожарного режима	01.08.2017г.	Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше. Составлен протокол испытаний № 1, 2 от 27 июля 2016 г. Организация выполнявшая работы: Комсомольское городское отделение Хабаровского краевого отделения ВДПО. Копия протоколов прилагается.
2	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации	П.10 ст.83 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический	01.08.2017г.	Помещение, в котором расположен прибор пожарной сигнализации оборудован аварийным светильником.

	размещен в помещении, не оборудованном аварийным освещением.	регламент о требованиях пожарной безопасности », п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009)		
3	Выполнение проекта на замену кабельных изделий СОУЭ, шлейфов пожарной сигнализации, электропитания автоматической пожарной установки с горючих на негорючие	ч.2 ст.82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »	01.08.2017г.	Не выполнено. Стоимость работ согласно смете 1 490 000 руб.
4	Замена кабельных изделий СОУЭ, шлейфов пожарной сигнализации, электропитания автоматической пожарной установки с горючих на негорючие	ч.2 ст.82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »	01.08.2017г.	
5	Электропитание автоматической пожарной установки пожарной сигнализации не выполнено огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение и низким дымо и газовыделением	ч.2 ст.82 ФЗ № 123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »	01.08.2017г.	Электропитание автоматической пожарной установки выполнено огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение и низким дымо и газовойделением.

Просим перенести сроки исполнения предписания по п.3,4 в связи с отсутствием финансирования.

И.О. директора



Э.Н. Константинова

Юлгузина
12.07.17